
L E G E N D A :




SVORKOVNICA OBVODOV M a R – SELV
SVORKY TYP : 6 0 3 5 – 0 0

SVORKOVNICA OBVODOV M a R – NN
SVORKY TYP : 6 0 3 5 – 0 0


NÁVÄZNOSŤ NA INÉ ZARIADENIA – SELV
SVORKY TYP : 6 0 3 5 – 0 0

NÁVÄZNOSŤ NA INÉ ZARIADENIA – NN – CUDZÍ ZDROJ
SVORKY TYP : 6 0 3 5 – 0 0

KÁBLOVÁ ZNAČKA



– KAM; SVORKOVNICA, PRÍSTROJ
– OZNAČENIE KÁBLA (WL – NAPÁJACÍ, WS – OVLÁDACÍ,
– ODKIAL WD – MERACÍ A ČÍSLO KÁBLA)



VODIČ NAVÄZUJÚCI NA PRÍSTROJ
(SVORKOVNICU) V INOM LISTE
VODIČ NÍZKEHO NAPÄTIA
VODIČ MALÉHO NAPÄTIA
TIENENÝ VODIČ

ROZVODNÁ SÚSTAVA OZNAČENÁ L1, N, PE

1 NPE 230V AC 50Hz/TN–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000–4–41:2007
- ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
  - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA (A1), ZÁBRANY ALEBO KRYTY (A2)
- DOPLNKOVÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
  - PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (415.1)
- OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
  - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE (411.3.2)

ROZVODNÁ SÚSTAVA OZNAČENÁ L4, L5

24V AC

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000–4–41:2007
– OCHRANNÉ OPATRENIE – MALÉ NAPÄTIE SELV (414)
ZDROJ – ODDELOVACÍ TRANSFORMÁTOR (414.3.1)

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER HRAPKO
VYPRACOVAL	ING. PETER HRAPKO
INVESTOR	UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, TRIEDA ANDREJA HLINKU 1, NITRA
OBJEDNÁVATEL	UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, TRIEDA ANDREJA HLINKU 1, NITRA

HP projekt
ING. PETER HRAPKO
BROSKYŇOVÁ 2, 949 01 NITRA
TEL.: 0903421356, e–mail : hpp@stonline.sk

AKCIA : VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES A VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY OBJEKTOV UKF V NITRE

OBJEKT : ODOVZDÁVACIA STANICA

FORMÁT	DÁTUM	SADA ČÍSLO
10 x A4	01/2021	
MERÍTKO	STUPEŇ	
–	PRS	
ZÁK.ČÍSLO	–	

OBSAH : ROZVÁDZAČ DT1

PROFESIA	Č.VÝKRESU
EI + MaR	4